


Nummer	K6041/02	Vervangt	K6041/90
Uitgegeven	2007-03-15	d.d.	1990-11-01

Productcertificaat  
**Membraanafsluiters**

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door

**Conval Nederland B.V., Industrie- en  
Handelonderneming**

geleverde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, en die voorzien zijn van het onder "Merken" aangegeven Kiwa-keur, bij aflevering geacht te voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K604 "Stop- en aansluitkranen".



ing. B. Meekma  
Directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V.

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor productcertificatie en bestaat uit 3 pagina's.  
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Kiwa N.V.  
Certificatie en Keuringen  
Sir W. Churchill-laan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK ZH  
Tel. 070 414 44 00  
Fax 070 414 44 20  
E-mail [certif@kiwa.nl](mailto:certif@kiwa.nl)  
Internet [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

**Producent**  
Conval Nederland B.V., Industrie- en  
Handelonderneming  
Staarten 2  
5281 PL BOXTEL  
Postbus 38  
5280 AA BOXTEL  
Tel. 0411-674725  
Fax 0411-685050

## Membraanafsluiters

---

### PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande typen behoren tot dit certificaat

**uitgevoerd met stijgende of NIET stijgende bedieningsspil**

1/2", type A-A, bouwlengte overeenkomstig NEN 3120

1/2", type A-A, " " NEN 3826

1/2", type A-A-S, " " NEN 3826

1/2", type A-B, " " NEN 3826

1/2", type A-B-S, " " NEN 3826

3/4", type A-A, " " NEN 3120

3/4", type A-A, " " NEN 3826

3/4", type A-B, " " NEN 3826

**uitgevoerd met stijgende spindel.**

1" type A-A NEN 3120

1" type A-A NEN 3826

---

## Membraanafsluiters

---

### TOEPASSING EN GEBRUIK

De membraanafsluiters zijn bedoeld voor drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 30°C.

---

### MERKEN

De producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA".

Plaats van het merk:

- op het huis of deksel.

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of –merk:
  - op het huis of deksel;
  - nominale maat op het huis of deksel;
  - indien aftapmogelijkheid aanwezig is dan m.b.v. pijl de stroomrichting aangeven op het huis.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

---

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Inspecteer bij de aflevering:
  - 1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
  - 1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;
  - 1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
  - 2.1 Conval Nederland B.V., Industrie- en Handelsonderneming te Boxtel en zo nodig met:
  - 2.2 Kiwa N.V.
3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent.
4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe de Kiwa internet pagina [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)