


Nummer	K6417/02	Vervangt	K6417/01
Uitgegeven	2006-10-15	d.d.	1995-12-01

Productcertificaat  
**Metalen fittingen voor het SLA systeem**

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door

**Conval Nederland B.V., Industrie- en  
Handelonderneming**

geleverde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, en die voorzien zijn van het onder "Merken" aangegeven Kiwa-keur, bij aflevering geacht te voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K17101 "PE leidingsystemen met aluminium barrièrelaag voor het transport van drinkwater in vervuilde grond".



ing. B. Meekma  
Directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V.

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor productcertificatie en bestaat uit 2 pagina's  
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan

## Metalen fittingen voor het SLA systeem

### PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande typen behoren tot dit certificaat

#### Rechte koppeling - buisaansluiting x buisaansluiting

25 x 25

32 x 32

#### Rechte koppeling - buisaansluiting x buitendraad

25 x R $\frac{3}{4}$ "

25 x R1"

32 x R1"

#### Rechte koppeling - buisaansluiting x binnendraad

25 x G $\frac{3}{4}$ "

25 x G1"

25 x G1" met onverliesbare wartelmoer

25 x G1 $\frac{1}{4}$ " met onverliesbare wartelmoer

32 x G1"

32 x G1 $\frac{1}{4}$ "

32 x G1 $\frac{1}{2}$ "

32 x G1" met onverliesbare wartelmoer

32 x G1 $\frac{1}{4}$ " met onverliesbare wartelmoer

40 x G1 $\frac{1}{4}$ " met onverliesbare wartelmoer

### TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd voor toepassing in leidingsystemen in vervuilde grond voor het transport van drinkwater. De maximaal toelaatbare werkdruk bedraagt 1000 kPa. Voor de toepassing en het maken van verbindingen dienen de voorschriften van de fabrikant te worden opgevolgd, waarbij gebruik moet worden gemaakt van buizen van PE met aluminium barrièrelaag als opgenomen in het Kiwa systeemcertificaat.

### MERKEN

De producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA"

Plaats van het merk:

- op de fitting

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of -merk;
- buisafmetingen;
- naam van het systeem: SLA

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar
- na montage zichtbaar

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Inspecteer bij de aflevering:
  - 1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
  - 1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;
  - 1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke
2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
  - 2.1 Conval Nederland B.V., Industrie- en Handelsonderneming en zo nodig met:
  - 2.2 Kiwa N.V.
3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent.
4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe de Kiwa internet pagina [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)