

## Afgiftetabel Wave vloerverwarming in Watt per m<sup>2</sup>

Gemid. Watertemp. °C	Steen (R <sub>c</sub> =0,01 m <sup>2</sup> k/w)					Tapijt (R <sub>c</sub> =0,10 m <sup>2</sup> k/w)					Parket (R <sub>c</sub> =0,75 m <sup>2</sup> k/w)					« Vloer-afwerking  Verlegafstand buis: 10 cm
	Ruimte Temperatuur °C					Ruimte Temperatuur °C					Ruimte Temperatuur °C					
	12°C	15°C	18°C	20°C	22°C	12°C	15°C	18°C	20°C	22°C	12°C	15°C	18°C	20°C	22°C	
45°C	178	162	146	135	123	131	119	107	98	92	140	128	115	107	98	
40°C	151	135	118	107	97	111	98	87	79	72	119	107	94	85	77	
35°C	123	107	92	81	69	92	79	67	58	52	98	85	72	63	55	
30°C	97	81	64	53	43	72	58	47	39	32	77	63	51	43	34	
Gemid. Watertemp. °C	Ruimte Temperatuur °C					Ruimte Temperatuur °C					Ruimte Temperatuur °C					Verlegafstand buis: 15 cm
45°C	155	141	127	118	108	117	107	96	88	82	125	113	103	95	87	
40°C	132	118	103	94	84	98	88	77	71	63	107	95	83	77	67	
35°C	108	94	84	70	60	82	71	59	53	46	87	77	64	57	48	
30°C	84	70	56	47	37	63	53	43	35	28	67	57	45	38	30	
Gemid. Watertemp. °C	Ruimte Temperatuur °C					Ruimte Temperatuur °C					Ruimte Temperatuur °C					Verlegafstand buis: 20 cm
45°C	136	123	112	103	94	103	94	85	78	73	112	101	92	84	77	
40°C	114	103	90	82	74	88	78	68	63	57	94	84	74	67	61	
35°C	94	82	68	62	53	73	63	53	47	41	77	67	57	50	43	
30°C	74	62	48	41	33	57	47	37	32	25	61	50	40	33	27	
Gemid. Watertemp. °C	Ruimte Temperatuur °C					Ruimte Temperatuur °C					Ruimte Temperatuur °C					Verlegafstand buis: 25 cm
45°C	118	108	98	90	83	92	83	76	70	64	98	88	80	74	68	
40°C	100	90	78	72	64	78	70	62	57	51	83	74	66	58	53	
35°C	83	72	62	53	47	64	57	47	42	37	68	58	50	44	38	
30°C	64	53	43	36	28	51	42	33	28	22	53	44	36	29	23	
Gemid. Watertemp. °C	Ruimte Temperatuur °C					Ruimte Temperatuur °C					Ruimte Temperatuur °C					Verlegafstand buis: 30 cm
45°C	103	94	83	78	72	82	75	67	62	57	86	78	70	65	59	
40°C	87	78	68	63	56	70	62	55	50	45	73	65	57	52	47	
35°C	72	63	53	47	41	57	50	42	37	32	59	52	43	38	33	
30°C	56	47	38	32	25	45	37	30	25	20	47	38	32	26	21	

Bovenstaande afgiftetabel is een richtlijn voor het gebruik van Conval PE-RT vloerverwarmings installaties. Indien u een exacte opgave wilt van de capaciteiten adviseren wij u een berekening te laten maken door onze binnendienst. Tevens bestaat de mogelijkheid om een compleet legadvies te geven voor uw installaties.