

Productcertificaat K6040/05

Uitgegeven 2015-04-15

Vervangt K6040/04

Pagina 1 van 3

Stop- en aansluitkranen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Industrie en Handelsonderneming Conval Nederland B.V.


geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keur merk, bij aflevering voldoen aan

Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K604/06, d.d. 2012-02-01: "Stop en aansluitkranen",

waarvan de eisen uit

NEN-EN 1213: 1999: "Kranen in gebouwen - Stopkranen van koperlegeringen voor de drinkwatervoorziening in gebouwen - Beproevingen en eisen"

onderdeel uitmaken.



Bouke Meekma
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Leverancier

Industrie en Handelsonderneming Conval Nederland B.V.
Staarten 2
5281 PL BOXTEL
Nederland
Tel. +31 0411-674725
Fax +31 0411-685050
info@conval.nl
www.conval.nl

Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Stop- en aansluitkranen

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande typen behoren tot dit certificaat.

Stopkranen met klep

xx.21.11 - DN 15, A - A
xx.22.11 - DN 15, A - A - S
xx.21.13 - DN 15, A - B
xx.22.13 - DN 15, A - B - S
xx.21.34 - DN 15, C - B
xx.22.34 - DN 15, C - B - S
xx.21.44 - DN 15, C - C
xx.22.44 - DN 15, C - C - S
xx.21.99 - DN 15, KF - KF
xx.22.99 - DN 15, KF - KF - S
xx.25.75 - DN 15, IF PE 25 - WM - haaks
xx.25.35 - DN 15, B - WM - haaks
xx.25.95 - DN 15, KF - WM - haaks

xx.31.11 - DN 20, A - A
xx.32.11 - DN 20, A - A - S
xx.31.13 - DN 20, A - B
xx.32.13 - DN 20, A - B - S
xx.31.34 - DN 20, C - B
xx.32.34 - DN 20, C - B - S
xx.31.44 - DN 20, C - C
xx.32.44 - DN 20, C - C - S
xx.31.99 - DN 20, KF - KF
xx.32.99 - DN 20, KF - KF - S

xx.41.11 - DN 25, A - A
xx.42.11 - DN 25, A - A - S
xx.41.13 - DN 25, A - B
xx.42.13 - DN 25, A - B - S
xx.41.34 - DN 25, C - B
xx.42.34 - DN 25, C - B - S
xx.41.44 - DN 25, C - C
xx.42.44 - DN 25, C - C - S

Aansluitkranen

xx.11.34 - DN 12, C - B
xx.12.34 - DN 12, C - B - S
xx.11.44 - DN 12, C - C
xx.12.44 - DN 12, C - C - S

waarbij:

xx = 80; stopkranen met klep uitgevoerd met kruk,
xx = 81; idem, uitgevoerd met handwiel

OPMERKING

Betreffende producten zijn nog niet beoordeeld op alle ATA aspecten zoals opgenomen in het Drinkwaterbesluit en verwoord in de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening (in werking gesteld op 19 juli 2011) als vermeld in artikel 4.2.1 van de beoordelingsrichtlijn BRL-K604/06.

Stop- en aansluitkranen

TOEPASSING EN GEBRUIK

Stop- en aansluitkranen dienen voor het, indien gewenst tijdelijk, afsluiten van leidingen bestemd voor transport van water in drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 65°C. Gebruik van de kranen in leidingwatersystemen met een temperatuur tot 90°C is mogelijk, doch dit heeft invloed op de duurzaamheid van onderdelen, alsmede op de temperatuur van het bedieningsorgaan.

MERKEN

De Kiwa[®]-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA" of het verkorte woordmerk "KK".

Plaats van het merk:

- op het kraanhuis.

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of –merk, op het kraanhuis;
- nominale middellijn, DN, op het kraanhuis.
- markeren volgens NEN-EN 1213, indien van toepassing.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Industrie en Handelonderneming Conval Nederland B.V.
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.