


Nummer	K6039/03	Vervangt	K6039/02
Uitgegeven	2007-03-15	d.d.	1998-01-15

## Productcertificaat Dienstkranen

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door

### Conval Nederland B.V., Industrie- en Handelsonderneming

geleverde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, en die voorzien zijn van het onder "Merken" aangegeven Kiwa-keur, bij aflevering geacht te voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K611 "Dienstkranen voor water".



ing. B. Meekma  
Directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V.

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor productcertificatie en bestaat uit 3 pagina's  
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan

Pagina 2

Nummer K6039/03

Vervangt K6039/02

Uitgegeven 2007-03-15

d.d. 1998-01-15

## Dienstkranen

---

### PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande typen behoren tot dit certificaat

#### Uitgevoerd in messing

$\frac{3}{4}$ " -  $\frac{3}{4}$ " ook met verlengde spindel en verhoogde wartelmoer

$\frac{1}{2}$ " -  $\frac{3}{4}$ "

1" - 1"

1" -  $1\frac{1}{4}$ "

#### Uitgevoerd in brons

$\frac{1}{2}$ " -  $\frac{3}{4}$ "

1" - 1"

1" -  $1\frac{1}{4}$ "

#### uitgevoerd in ontzinkingsbestendig messing

$\frac{3}{4}$ " -  $\frac{3}{4}$ "

$\frac{1}{2}$ " -  $\frac{3}{4}$ "

1" - 1"

1" -  $1\frac{1}{4}$ "

---

Pagina 3

Nummer K6039/03

Vervangt

K6039/02

Uitgegeven 2007-03-15

d.d.

1998-01-15

## Dienstkranen

---

### TOEPASSING EN GEBRUIK

Dienstkranen zijn bedoeld voor de aansluiting van drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 30 °C.

---

### MERKEN

De producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA"

Plaats van het merk:

- op het kraanhuis.

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of –merk; op het kraanhuis;
- kranen vervaardigd uit ontzinkingsbestendig materiaal met "DR": op het kraanhuis.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
  - na montage zichtbaar.
- 

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Inspecteer bij de aflevering:
    - 1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
    - 1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;
    - 1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
  2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
    - 2.1 Conval Nederland B.V., Industrie- en Handelsonderneming te Boxtel.  
en zo nodig met:
    - 2.2 Kiwa N.V.
  3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent.
  4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe de Kiwa internet pagina [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)
-